

**UỶ BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ BỈM SƠN**

Số : 718 /UBND-QLĐT

V/v thỏa thuận hướng tuyến đường
trung áp, hạ áp cải tạo sau TBA Tân
Trung 3 xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bỉm Sơn, ngày 18 tháng 4 năm 2018.

Kính gửi: Công ty Điện Lực Thanh Hóa.

Ngày 18 tháng 04 năm 2018, Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhận được Văn bản số: 1869/PCTH-QLĐT ngày 12/11/2017 của Công ty Điện Lực Thanh Hóa về việc thỏa thuận mặt bằng xây dựng dự án chống quá tải lưới điện khu vực. Sau khi xem xét UBND thị xã Bỉm Sơn có ý kiến như sau:

1. Thống nhất hướng tuyến “đường dây trung áp, đường dây hạ áp cải tạo, vị trí TBA Tân Trung 3, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, thuộc dự án chống quá tải lưới điện Nga Sơn, Bỉm Sơn, Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa” được thể hiện trên bản vẽ có ký hiệu BS.TS.ĐZHA; BS.TS.ĐZ-TA và BS.TS-TBA do Công ty TNHH Vũ Gia lập đã được phòng Quản lý đô thị, UBND xã Quang Trung, Điện Lực Bỉm Sơn và các đơn vị liên quan thống nhất, được mô tả như sau:

- Tuyến đường dây trung áp nhánh rẽ TBA Tân Trung 3 (250kva-22/0,4kv) xây dựng mới vận hành điện áp 22kV kiểu đường dây trên không dùng dây dẫn điện: Sử dụng dây AC70/11 với tổng chiều dài khoảng 1.054m, trong đó:

+ Từ Cột số 1 đầu nối trạm TBA Tân Trung 1 (180kva-6(22)/0,4kv) tuyến đường dây đi trên không đi dọc theo đường hiện trạng cách mép bờ phía Đông kênh T3 là 11m, và đi dọc phía Bắc đường Thanh Niên đến TBA Tân Trung 3 (250kva-22/0,4kv), sử dụng cột LT 16-20m.

+ Xây dựng mới TBA Tân Trung 3 (250kva-22/0,4kv) vị trí phía Nam Nhà văn hóa thôn 2, xã Quang Trung để đảm bảo công xuất cấp điện cho các tuyến khu dân cư hiện có.

(Có sơ đồ kèm theo)

2. Yêu cầu đối với Công ty Điện Lực Thanh Hóa:

- Khi định vị tuyến đường dây trên thực địa, Công ty Điện Lực Thanh Hóa phải phối hợp chặt chẽ với UBND các xã phường, các phòng ban của UBND thị xã Bỉm Sơn có liên quan để có phương án thực hiện không ảnh hưởng đến dự án, các quy hoạch và hạ tầng trong khu vực.

- Khi thiết kế kỹ thuật, yêu cầu Chủ đầu tư chỉ đạo đơn vị tư vấn có giải pháp kỹ thuật tại các vị trí cột vượt, chiều cao cột vượt,... để đảm bảo an toàn ổn định lâu dài của công trình.

Ủy ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn có ý kiến thỏa thuận hướng tuyến “Đường dây trung áp, hạ áp cải tạo sau TBA Tân Trung 3, xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn, thuộc dự án chống quá tải lưới điện Nga Sơn, Bỉm Sơn, Triệu Sơn tỉnh Thanh Hóa” để Điện lực Thanh hóa có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận :

- Nhu trên;
- Điện Lực Bỉm Sơn;
- Chủ tịch UBND xã Quang Trung (để P/h thực hiện);
- Lưu QLĐT, VP.



TÔNG THANH BÌNH